

平成 25 年 6 月 15 日  
東京地下鉄株式会社

### 丸ノ内線赤坂見附駅における発煙について

東京地下鉄株式会社では、6 月 15 日（土）5 時 25 分頃、丸ノ内線赤坂見附駅において線路内のケーブルからの発煙が発生いたしました。長時間にわたり運行に支障をきたし、多くのお客様にご不便・ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

弊社では、このことを厳粛に受け止め、今後、同様の運行トラブルを起こさぬよう全社をあげて再発防止に努めてまいります。

詳細は、以下のとおりです。

#### 記

1 発生日時

平成 25 年 6 月 15 日（土） 5 時 25 分頃

2 支障時間・影響人員

4 時間 20 分（影響人員 丸ノ内線 56,100 人、銀座線 2,500 人）  
お客様にお怪我などはありませんでした。

3 原因

丸ノ内線赤坂見附駅ホーム下の送電ケーブルが焼損し、発煙したものです。  
焼損の原因については、現在調査中です。

4 再発防止策

当該箇所と同じ構造の銀座線および丸ノ内線において、当該箇所と同様の箇所を緊急点検いたします。

また、原因究明後早急に対処策を検討し、実施いたします。

以 上